

# 会 議 録 要 旨

会議名		平成31年度 第1回藤沢市下水道運営審議会	
開催日時		2019年(平成31年)4月23日(火) 午前10時00分～午前11時30分	
開催場所		本庁舎5-1、5-2会議室	傍聴者数 0人
出席者	会 長	神田 務	
	委 員	井上 美鈴      大岩 英一      川田 兼子      木村 安代      齋藤 力良 中村 猛      野牧 喜久江      三輪 晋	
	事務局	鈴木下水道部長 [下水道総務課] 武井参事・近藤主幹・指旗主幹・濱野主幹・小川補佐・佐藤(淳)補佐 利根補佐・外山専任補佐・村田上級主査・吉原主査・金井主任 松田主任・田中担当 [下水道管路課] 張ヶ谷課長・藤原補佐・鈴木補佐・小松補佐 [下水道施設課] 真間参事・中丸辻堂浄化センター長・一ノ瀬大清水浄化センター長 佐藤(拓)補佐・関野補佐・竹内補佐	
議題及び公開・ 非公開の別	1 平成31年度藤沢市下水道事業運営について 2 藤沢市下水道使用料の見直しについて 3 その他 (1) 平成31年度下水道PR事業について (2) 平成31年度下水道運営審議会日程について <div style="text-align: right;">(すべて公開)</div>		
非公開の理由			
審議等の概要	<b>《議題》</b> 1 平成31年度藤沢市下水道事業運営について 配付資料1、2に基づき説明。  <b>【質疑】</b> ①収益的収支の浄化センター費が、前年比約1億2,300万円増額となっている理由は。 <b>《回答》</b> 電気代などの燃料調整単価の上昇や、労務単価の増による委託料の増によるものです。 予防保全に関する取り組みを継続しております。  ②資本的支出の国庫補助金返還金の計上は何か。 <b>《回答》</b> 第4期の合流式改善事業として、辻堂浄化センターに約11,000m <sup>3</sup> の雨水滞水池を新設するに際して、平成22年度から供用開始している既存の約1,600トンの雨水滞水池を撤去します。当該雨水滞水池を整備した平成20、21年度に国庫補助金を充当しているため返還するものです。  ③資本的支出の国庫補助金返還金の実務的な事務処理はどう行うのか。 <b>《回答》</b> 金額は、平成20～21年度の総額を計上しておりますが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく事務処理を行い、機械・電気については、処分制限期間の7年を超えていることから、数千万円くらいの返還になる見込みです。 補助金の執行の適正化に関する法律の処分制限期間に問題はありません。  ④収益的支出の(1)大庭地内の管路詳細調査業務委託はどのような内容か。 <b>《回答》</b> 昨年、一昨年に不明水、浸入水の調査を行っており、それに伴う最終的な詳細調査を行います。		

<p>審議等の概要</p>	<p>《議題》</p> <p>2 藤沢市下水道使用料の見直しについて        前回審議会の質問について参考資料で説明。        (接続の水洗化の促進や未収金の解消、消費税改定時の下水道使用料改定の考え方)        配付資料3～5に基づき説明。</p> <p>【質疑】</p> <p>⑤資料に前提条件を記載したほうがよい。(資本費算入の定義、率について)        参考資料の未収金対策では、県の企業庁は水道だが水洗化状況や施設対象者がわかるのか。</p> <p>《回答》        次回以降の資料に前提条件等の記載をします。        水道を新たに使い始めた方の一覧が、参考資料の水洗化状況新設対象者一覧となっており、上下水一括徴収のため、企業庁のデータから排水設備申請がでているか確認をしています。</p> <p>⑥資料5-1で、平成29.30年度は推定となっておりますが、次回以降は平成30年度実績で計算したものになるのか。        資料5-3、5-4の「年度」の記載が「年」となっている。</p> <p>《回答》        次回以降は、平成30年度実績を反映します。        資料5-3、5-4は修正します。</p> <p>⑦資料4の説明の際、起債残高の説明があったが資料に記載したほうがよい。</p> <p>《回答》        中長期の目標値等も併せて記載します。</p> <p>⑧人口ピーク2030年、世帯ピークは2040年の中で将来的な汚水量予測は出ているのか。</p> <p>《回答》        現在算出できておりませんが、原単位(1件当たりの汚水量)が若干横ばいの傾向もあり現状が続くという見方をしておりますが、大きな変化があった時点で見直しをする考えでおります。</p> <p>⑨浴場汚水に、フィットネスクラブは分類されるのか。</p> <p>《回答》        浴場汚水は銭湯のみです。水量により特定汚水、一般汚水に分かれています。</p> <p>3 その他</p> <p>(1) 下水道PR事業について        平成31年度の下水道PR活動内容を報告。</p> <p>(2) 平成31年度 藤沢市下水道運営審議会日程について</p>
<p>その他</p>	